


	<p align="center">URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001</p> <p align="center">Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego</p>	<p>Data badania: 07.03.2017</p>
<p align="center">Oddział w Gliwicach</p>		<p>L.p. <u>16</u></p>
<p>Eksplloatujący: 2730008 SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK</p>	<p>Urządzenie: DŻWIG Typ: SGA-1000 Wytwórca: KDO WARSZAWA Numer ewidencyjny: N3107000544 Numer fabryczny: A-15422</p>	
<p>Miejsce wykonania badania: RYBNIK ENERGETYKÓW 46</p>	<p>Rok budowy: 1983 Udźwig: 1000 kg Ilość przystanków: 3</p>	
<p>Wykonano badanie: badanie okresowe</p> <p>Wynik badania: pozytywny / negatywny</p> <p>Uwagi, zalecenia, niezgodności:</p> <p>1). Zalecenie pkt 3a z protokołu badania z dnia 30.03.2016 zostało wykonane.</p> <p>2). Zalecenie pkt 1 z protokołu badania z dnia 26.03.2015 ✓ nadal obowiązuje.</p> <p>3). Przedłożony protokół z pomiarów el. obciążeni nr. 11DZ/03/2017 z wynikiem pozytywnym.</p> <p>4). Zalecenia do wykonania:</p> <p>a). Zabezpieczenie kabli na drzewie i drzewi przystankowych przed postępowaniem korozyjnym.</p> <p align="center"></p> <p>Termin następnego badania: <u>do 31.03.2018</u></p>		
<p>Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:</p> <p>..... (imię, nazwisko)</p> <p>..... (podpis)</p> <p>Eksplloatującego*) / Osoby upoważnionej (pisemnie/ustnie) przez Eksplloatującego *).</p>		<p>Pieczęć i podpis inspektora:</p> <p align="center">Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego</p> <p align="center">mgr inż. Eugeniusz Zielonka</p>

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

	<p align="center">URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001</p> <p align="center">Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego</p>	<p>Data badania: 07.03.2017</p>
<p align="center">Oddział w Gliwicach</p>		<p>L.p. <u>16</u>.....</p>
<p>Eksplloatujący: 2730008 SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK</p>	<p>Urządzenie: DŻWIG Typ: SGA-1000 Wytwórca: KDO WARSZAWA Numer ewidencyjny: N3107000545 Numer fabryczny: A-15423 Rok budowy: 1983 Udźwig: 1000 kg Ilość przystanków: 3</p>	
<p>Miejsce wykonania badania: RYBNIK ENERGETYKÓW 46</p>		
<p>Wykonano badanie: badanie okresowe Wynik badania: pozytywny / negatywny*)</p> <p>Uwagi, zalecenia, niezgodności:</p> <p>1. Zalecenie pkt 3a z protokołu badania z dnia 30.03.2016 zostało wykonane</p> <p>2. Zalecenie pkt 1 z protokołu badania z dnia 26.03.2015 nadal obowiązuje</p> <p>3. Przedłożony protokół z pomiarów el. odprężnych nr: MD1.10.31.2017 z wynikiem pozytywnym.</p> <p>4. Zalecenia do wykonania: a) zalecenia dotyczące dźwign i drzwi przystankowe przed rozpoczęciem remontu.</p> <p>Termin następnego badania: <u>do 31.03.2018</u></p>		
<p>Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:</p> <p>..... (imię, nazwisko)</p> <p>..... (podpis) <u>Andrzej Cytryniak</u> Eksplloatującego*) / Osoby upoważnionej (pisemnie/ustnie) przez Eksplloatującego*).</p>		<p>Pieczęć i podpis inspektora:</p> <p align="center">Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego</p> <p align="center"> mgr Inż. Eugeniusz Zielińska </p>

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	¹⁴ Data wykonania: 26.03.2015
	Oddział w Gliwicach	

Eksploatujący: 2730008 SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK	Urządzenie: DZWIG <i>osoby elektryczny</i> Numer ewidencyjny: N3107000545 Numer fabryczny: A-15423 <i>Q=1000kg / 3 pęty</i>
Miejsce wykonania czynności: RYBNIK ENERGETYKÓW 46	

W dniu 26.03.2015 wykonano badanie okresowe ww urządzenia technicznego.

Wynik badania: pozytywny / negatywny

Uwagi, zalecenia, niezgodności:

Zgodnie z raportem pokontrolnym*)

1. Stwierdzono ślady młota oraz zarysy na ścianach szklanych i podłogach.
Należy w sposób skuteczny wyeliminować możliwość przeniknięcia wody do przestrzeni szklanej.
2. Zauważono brzozy na kontaktach ekran sprężyny.


Kontrolator - Waldemar Cypruski - K/07/0061/05

Termin następnego badania: *marzec 2016*

Potwierdzam odbiór protokołu: (imię, nazwisko) <i>[Signature]</i> (podpis) <i>[Signature]</i> Eksploatującego / osoby upoważnionej przez Eksploatującego*)	Pieczęć i podpis inspektora:  mgr inż. Tomasz Krawczyk
---	--

Niniejszym potwierdzam, że badanie urządzenia technicznego zostało wykonane.

*) niepotrzebne skreślić

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	14 Data wykonania: 26.03.2015
	Oddział w Gliwicach	

Eksploatujący: 2730008 SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK	Urządzenie: DZWIG <i>elektryczny</i> Numer ewidencyjny: N3107000544 Numer fabryczny: A-15422
Miejsce wykonania czynności: RYBNIK ENERGETYKÓW 46	<i>Q = 1000 kg / 3 piętro</i>

W dniu 26.03.2015 wykonano badanie okresowe ww urządzenia technicznego.

Wynik badania: ~~pozytywny~~ / *negatywny* *)


Uwagi, zalecenia, niezgodności:

Zgodnie z raportem pokontrolnym*)

1. Stwierdzono ślady wilgoci oraz rdzy na
 ścianach szysu i w podziemiu.
 Należy w sposób skuteczny wyeliminować
 możliwość przenikania wody do wnętrza szysy.
 2. Zauważono osłony na kontaktach drzwi
 szysy.

Kontrolator - Waldemar Gąsioruk - K/01/00065/05

Termin następnego badania: *maj 2016*

Potwierdzam odbiór protokołu: (imię, nazwisko) <i>W. Krawczyk</i> (podpis) <i>[Signature]</i> Eksploatującego / osoby upoważnionej przez Eksploatującego*)	Pieczęć i podpis inspektora:  <i>[Signature]</i> Krawczyk
---	---

Niniejszym potwierdzam, że badanie urządzenia technicznego zostało wykonane.

*) niepotrzebne skreślić