



DIS-8/2-NS/583-2019

Rybnik, dnia 15.10.2019 r.

Dotyczy postępowania na:

**Autonomiczny system monitoringu CCTV na potrzeby SOR
(zamówienie nr DIS-8-NS/583-2019)**

W związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację.

Pytanie 1: „Proszę o określenie, czy możliwe jest zastosowanie monitoringu w systemie IP. Opis przedmiotu zamówienia mówi, że typ rejestratora to system HD-TVI lub AHD.

Uważamy, że istnieje duże ryzyko, że sąsiedztwo urządzeń medycznych i innych będzie miała negatywny wpływ na system analogowy i może generować zakłócenia w jego pracy.

W związku z powyższym proponujemy zastosowanie systemu cyfrowego IP, który nie posiada wad systemów analogowych.

Wiąże się to również z doborem innego rozwiązania dot. zasilania kamer. Nasze rozwiązanie przewiduje zastosowanie kilku źródeł zasilania kamer i przesyłu sygnału. Dzięki temu unikniemy ograniczenia 100 metrowej długości przewodów pomiędzy kamerą a rejestratorem.”

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie aktualny pozostaje termin składania ofert do dnia 16.10.2019 r. do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				