

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja, uruchomienie transformatora 630 kVA (zamówienie nr TT-358-NS/354-2015)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie transformatora 630 kVA – 20 kV / 0,4kV.

Transformator należy zainstalować na terenie SPZOS WSS Nr 3 w Rybniku, przy ul. Energetyków 46 obok Pawilonu nr „6” i „7” na poziomie P0 w miejscu odłączonego i wybudowanego transformatora TR-9 (DTTH 630/20 VDE SGB) w komorze transformatorowej TR-9 rozdzielni ST-5; teren jest utwardzony i dostępny z zewnątrz. Komora wyposażona jest w otwór drzwiowy o wymiarach 140 cm x 240 cm, transformator będzie stał na istniejących ceownikach o szerokości 180 mm oddalonych od siebie o 45 cm. Stronę GN transformatora należy podłączyć istniejącym (sprawnym) kablem, stronę – DN szynami. Do transformatora należy podłączyć również istniejący układ monitorujący temperaturę uzwojenia, typu TS-01 ELBAG, który współpracuje z czujkami PTC. W przypadku zaoferowania urządzenia z innym rodzajem czujek - należy w całości wymienić układ monitorujący na równoważny, dostarczony przez wykonawcę (w cenie zamówienia).

Po instalacji i uruchomieniu należy przedstawić protokół rozruchowo-pomiarowy wraz z resztą dokumentacji technicznej transformatora i ewentualnego osprzętu.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki:

- 1.1. Formularz cenowy.
- 1.2. Specyfikacja techniczna.
- 1.3. Warunki gwarancji jakości i serwisu.

oraz dołączony do zaproszenia do złożenia oferty wzór umowy.

W imieniu Wykonawcy potwierdzam,
iż oferta obejmuje wykonanie zamówienia
zgodnego z treścią powyższego załącznika

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)